



Orienteeruvad pikkused

F1		F2	
1 - 2	AMKA 3*70+95 40 m	46 - 47	AMKA 3*120+95 35 m
2 - 16	AMKA 3*70+95 657 m	46 - 54	AMKA 3*120+95 304 m
2 - 34	AMKA 3*120+95 806 m	96371	AXPK 4G120 24 m
34 - 37	AMKA 3*70+95 100 m	1 - 22	AMKA 3*70+95 828 m
37 - 46	AMKA 3*120+95 425 m		



Tingmärke

Projekteeritud mastalajaam

Projekteeritud liitumiskapp, MP puitmast ja maanduspaigaldis

Projekteeritud MP tõmmits

Olev MP paljasjuhtmega õhuliin r/b mastidel
Projekteeritud MP maakaabellin
MP rippkaabliga õhuliin puitmastidel

MP rippkaabliga õhuliin raudbetoonmastidel

Katastriüksuse piir

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

10	19203 Are - Suigu tee 14901:002:0110	19	Kännu 14902:002:0029
11	Jõekäärü 14901:002:0359	20	19203 Are - Suigu tee 14902:002:0127
12	Kubja 14901:002:0196	21	Kännu 14902:002:0028
13	Mõnuvere tee 14901:001:0489	22	Loorentsi põllu 14902:002:0130
14	Sillaotsa 14901:002:0207	23	Loorentsi 14902:002:0285
15	Silvia 14901:002:0208	24	Paju 14902:002:0195
16	Sillaotsa 14901:002:0255		
17	Reinu 14901:002:0099		
18	Kubja - Silla 14901:002:0360		

Tellija Elektrilevi OÜ		Objekt, seade Mõnuvere AJ F3 rekonstruktsioon		
Teostas	Karl Martin Põldsam	Nimetus Asendiplaan		
Kontrollis	Tõnis Peets			
Kinnitas	Tõnis Peets	Leht	Tähis	Mõõt
EMÜ TI-EK		1/1	EK 18/120398 B 01 00 P	1:6000