



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2020/V0348K

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, evv@evv.ee

Proovivõtukoht: Ignase (Villemi) puurkaev, Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Kai Kattai, at.nr.719

Proov võetud: 18.02.2020 9:31

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 18.02.2020 11:31

Analüüs alustatud: 18.02.2020 12:43

Analüüs lõpetatud: 19.02.2020 12:30

Protokoll vormistatud: 19.02.2020 14:08

ANALÜÜSI TULEMUSED


Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Ammoonium	0,35	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	577	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	0,1	mg/l	V33-IC
Hägusus (NTU)	10,7	NTU	V02-KOL
Kloriid	1,6	mg/l	V33-IC
Lõhn (lahjendusaste)	1	lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	133	µg/l	V42-KOL
Naatrium	3,9	mg/l	V33-IC
Nitraat	< 1	mg/l	V33-IC
Nitrit	< 0,002	mg/l	V32-KOL
Oksüdeeritavus	3,4	mg/l O ₂	V09-TTR
pH	7,2	pH ühik	V05-POT
Raud	3000	µg/l	V37-KOL
Sulfaat	< 1	mg/l	V33-IC
Värvus (Pt/Co skaala)	20	mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 24782



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2020/V0348B**VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, evv@evv.ee

Proovivõtukoht: Ignase (Villemi) puurkaev, Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond

Veeallika liik: Põhjavesi

Proovivõtja nimi: Kai Kattai, at.nr.719

Proov võetud: 18.02.2020 9:31

Proovi tunnuscode: 18.02.2020 9:31

Proov toodud laborisse: 18.02.2020 11:31

Analüüs alustatud: 18.02.2020 12:30

Analüüs lõpetatud: 21.02.2020 11:55

Protokoll vormistatud: 21.02.2020 12:23

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	0	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

laborant : Ülle Lassi

vanemspetsialist: Krõõt Arbo



Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu

Asukoht: Põllu 1a. Tartu

Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)

Tel.: 372 58093071 (keemia)

E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 58915



T L 2 0 2 0 / V 0 3 4 8 B

lk. 1 (1)